

## INFORME D'ANÀLISI

<b>SOL·LICITAT PER:</b>	<b>AIGÜES DEL PRAT, SA</b>	Pl. de l'Aigua, 1	08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
<b>NÚM. DE MOSTRA:</b>	<b>173021</b>	<b>Pressupost/os associat/s:</b> ---	
<b>Tipus de mostra:</b>	Aigua consum		
<b>Data recepció:</b>	4/09/2023	<b>Hora recepció:</b>	11:20
<b>Inici anàlisis:</b>	6/09/2023	<b>Final anàlisis:</b>	27/09/2023
<b>Identificació mostra:</b>	020 / CONNEXIO XARXA METROPOLITANA (ALTA)		
<b>Data recollida:</b>	4/09/2023	<b>Hora recollida:</b>	---
<b>Presa de mostra:</b>	Personal aliè al laboratori.		

RADIOACTIVITAT	Procediments externs	V. Paramètrics (R.D. 3/2023)	RESULTATS	Unitats
Dosi indicativa <sup>(2)</sup>	PEE-GA/440	0.10	<0.1	mSv/any
Radioactivitat alfa-total <sup>(1) (2)</sup>	PEE-GA/448	0.1	<0.020	Bq/L
Radioactivitat beta-resto <sup>(1) (2)</sup>	PEE-GA/448	1	<0.039	Bq/L
Triti <sup>(1) (2)</sup>	PEE-GA/540	100	<10.0	Bq/L
Radó <sup>(1) (2)</sup>	PEE-GA/541	500	<1.0	Bq/L

<sup>(1)</sup> Assaig cobert per l'acreditació ENAC núm. 176/LE376.

<sup>(2)</sup> Determinacions subcontractades a un laboratori extern.

**CONCLUSIÓ <sup>(\*)</sup>:** Pel que respecta als paràmetres determinats, la mostra analitzada és APTA per al consum humà, d'acord amb els criteris sanitaris establerts en el R.D.3/2023 del 10 de gener.

El Prat de Llobregat, 28 de setembre de 2023

La Cap del Laboratori

Elisabeth Blanco i Martínez

El present informe només dona fe de les anàlisis realitzades a la mostra/es referenciada/des i en les condicions de recepció al laboratori. No està permesa la reproducció parcial d'aquest informe sense l'autorització per escrit d'Aigües del Prat, S.A. Només l'informe signat per Aigües del Prat, S.A. té el reconeixement del laboratori. Les dades relacionades amb la presa de mostra i els paràmetres "in situ" (si s'escau) han estat facilitades per personal aliè, i el laboratori no es fa responsable. Les incerteses dels procediments acreditats han estat calculades pel laboratori i es troben a disposició del client.

**Aigües del Prat, SA**

Plaça de l'Aigua, núm. 1

Telèfon 934 781 986

08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)

c/e: laboratori@aiguesdelprat.cat

Empresa  Municipal