

INFORME D'ANÀLISI

SOL·LICITAT PER:	AIGÜES DEL PRAT, SA	Pl. de l'Aigua, 1	08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
NÚM. DE MOSTRA:	177004	Pressupost/os associat/s: ---	
Tipus de mostra:	Aigua consum		
Data recepció:	16/09/2024	Hora recepció:	11:45
Inici anàlisis:	18/09/2024	Final anàlisis:	14/10/2024
Identificació mostra:	020 / CONNEXIO XARXA METROPOLITANA (ALTA)		
Data presa mostra:	16/09/2024	Hora presa mostra:	---
Presa de mostra:	Personal d'Aigües del Prat (Instrucció IN1PR2003) (*)		

LLISTA D'OBSERVACIÓ ⁽¹⁾	Procediments externs	V. Paramètrics (R.D.3/2023)	RESULTATS	Unitats
17B-Estradiol	PEE-GA/555	1	<1	ng/L
Nonilfenol tècnic	PEE-GA/555	300	<30	ng/L
Azitromicina	PEE-GA/557	100	<10	ng/L
Diclofenac	PEE-GA/556	100	<4.5	ng/L

(1) Paràmetres subcontractats a un laboratori extern. Assaig cobert per l'acreditació ENAC núm. 176/LE376.

CONCLUSIÓ: Pel que respecta als paràmetres determinats, la mostra analitzada és APTA per al consum humà, d'acord amb els criteris sanitaris establerts en el R.D.3/2023 del 10 de gener.

El Prat de Llobregat, 16 d'octubre de 2024

La Cap del Laboratori

Elisabeth Blanco i Martínez

El present informe només dona fe de les anàlisis realitzades a la mostra/es referenciada/des i en les condicions de recepció al laboratori. No està permesa la reproducció parcial d'aquest informe sense l'autorització per escrit d'Aigües del Prat, S.A. Només l'informe signat per Aigües del Prat, S.A. té el reconeixement del laboratori.

Aigües del Prat, SA

Plaça de l'Aigua, núm. 1

Telèfon 934 781 986

08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)

c/e: laboratori@aiguesdelprat.cat

Empresa  Municipal