

INFORME D'ANÀLISI

SOL·LICITAT PER:	AIGÜES DEL PRAT, SA	Pl. de l'Aigua, 1	08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
NÚM. DE MOSTRA:	184794	Pressupost/os associat/s: ---	
Tipus de mostra:	Aigua consum		
Data recepció:	21/09/2026	Hora recepció:	10:30
Inici anàlisis:	24/09/2026	Final anàlisis:	8/10/2026
Identificació mostra:	020 / CONNEXIÓ XARXA METROPOLITANA (ALTA)		
Data presa mostra:	21/09/2026	Hora presa mostra:	---
Presa de mostra:	Personal d'Aigües del Prat (Instrucció IN1PR2003)		

PARÀMETRES FÍSICO-QUÍMICS	Procediments Externs	V. Paramètrics (R.D.3/2023)	RESULTATS	Unitats
Dosi indicativa estimada ⁽¹⁾	Dosi indicativa	0.10	<0.10	mSv/any
Radioactivitat alfa-total ⁽¹⁾	Comptador de Flux	0.1	0.020	Bq/L
Radioactivitat beta-resto ⁽¹⁾	Comptador de Flux	1	<0.05	Bq/L
Triti ⁽¹⁾	Centelleig Líquid	100	<10	Bq/L
Radó ⁽¹⁾	Centelleig Líquid	500	3	Bq/L

⁽¹⁾ Assaig subcontractat a laboratori extern acreditat segons norma ISO-UNE-EN 17025.

CONCLUSIÓ: Pel que respecta als paràmetres determinats, la mostra analitzada és APTA per al consum humà, d'acord amb els criteris sanitaris establerts en el R.D.3/2023, del 10 de gener.

El Prat de Llobregat, 15 d'octubre de 2026

La Cap del Laboratori

ELISABETH
BLANCO
MARTÍNEZ
46787450E (TCAT)

Firmado digitalmente
por ELISABETH BLANCO
MARTÍNEZ 46787450E
(TCAT)
Fecha: 2026.10.16
11:41:57 +02'00'

Elisabeth Blanco i Martínez

El present informe només dona fe de les anàlisis realitzades a la mostra/es referenciada/des i en les condicions de recepció al laboratori. No està permesa la reproducció parcial d'aquest informe sense l'autorització per escrit d'Aigües del Prat, S.A. Només l'informe signat per Aigües del Prat, S.A. té el reconeixement del laboratori.