Aigües del Prat
LABORATORI

INFORME TÈCNIC NÚM.: 2026/185167-69 Full 1/1

Sol·licitud núm.: 30207

INFORME D'ANÀLISI

SOL·LICITAT PER: ***AIGÜES DEL PRAT, SA*** Pl. de l'Aigua, 1 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

NÚM. DE MOSTRES: **185167-69** **Pressupost/os associat/s:** ---
Tipus de mostres: Aigües de consum
Data recepció: 22/10/2026 **Hora recepció:** 9:20
Inici anàlisis: 22/10/2026 **Final anàlisis:** 2/11/2026

Identificació mostres: ETAP'S
Data presa mostres: 22/10/2026 **Hora presa mostres:** ---
Presa de mostres: Personal d'Aigües del Prat (Instrucció IN5PR2003) (*)

PARÀMETRES MICROBIOLÒGICS								
HORA RECOLLIDA	NÚM. MOSTRA	CODI MOSTRA	REFERÈNCIA CLIENT	Mètode emprat	Volum analitzat (L)	Límit detecció (ufc/L)	Recompte de *Legionella spp* (1) Norma UNE-EN ISO11731:2017	Unitats
8:15	185167	SGN	ETAP SAGNIER. SORTIDA A XARXA	A	1	8	No detectada	ufc/L
8:25	185168	MBL	ETAP MAS BLAU. SORTIDA A XARXA	A	1	8	No detectada	ufc/L
9:00	185169	020	CONNEXIÓ ALTA	A	1	8	No detectada	ufc/L

(*) (1) El laboratori té constància que el possible biocida oxidant present, ha estat neutralitzat en el moment de la presa de les mostres.

Mètode A: Filtració amb elució, sense tractar, tractament àcid i tèrmic, BCYE i GVPC.

Valor paramètric *Legionella* (R.D.3/2023): 100 ufc/L. En cas de superar aquest valor es seguirà el que es disposa en el R.D.487/2022, de 21 de juny, pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

PRESA DE MOSTRES / DADES DE CAMP				
NÚM. MOSTRA	CODI MOSTRA	REFERÈNCIA CLIENT	Clor lliure "in situ" (mg Cl_2/L) (*) PNT2054	Temperatura "in situ" (ºC) (*) PNT2045
185167	SGN	ETAP SAGNIER. SORTIDA A XARXA	0.8	18.2
185168	MBL	ETAP MAS BLAU. SORTIDA A XARXA	0.6	17.9
185169	020	CONNEXIÓ ALTA	1.0	17.8

Referència: Reial Decret 3/2023, del 10 de gener, pel que s'estableixen els criteris Tècnic-Sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament.

El Prat de Llobregat, 3 de novembre de 2026

La Cap del Laboratori

SIGNAT DIGITALMENT PER:
ELISABETH BLANCO MARTÍNEZ
CAP DEL SERVEI DE LABORATORI

Aigües del Prat
Elisabeth Blanco i Martínez

El present informe només dona fe de les anàlisis realitzades a la mostra/es referenciada/des i en les condicions de recepció al laboratori. No està permesa la reproducció parcial d'aquest informe sense l'autorització per escrit d'Aigües del Prat, S.A. Només l'informe signat per Aigües del Prat, S.A. té el reconeixement del laboratori.
Les incerteses dels procediments acreditats han estat calculades pel laboratori i es troben a disposició del client.
(*) Les activitats marcades no estan emparades per l'acreditació d'ENAC.

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº805 / LE1581

Aigües del Prat, SA
Plaça de l'Aigua, núm. 1
Telèfon 934 781 986
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)
c/e: laboratori@aiguesdelprat.cat
Empresa e m Municipal

Raó social: Plaça de l'Aigua, 1 · 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) · R. M. Barcelona, tom 27.211, foli 11, full B115786 · N.I.F. A-58623406